

入札閲覧設計書に関する質問回答書	
工 事 名	小松加賀斎場空調設備改修工事
開札予定日	令和 6 年 6 月 26 日 (水)
提出年月日	令和 6 年 6 月 18 日 (火)
質 問 事 項	回 答
<p>空調設備機器表4 AF-1～3 空気清浄・脱臭装置について記載仕様では商品を選定する事が難しい事から、差支えなければ参考として現状設置品のメーカー及び型式等情報を開示頂けないでしょうか？</p>	<p>既存機器型番は以下となります。 AF-1・AF-2→ IMK4-25 (イオネア 1000) AF-3 → IMK4-36 (イオネア 1600)</p>